

Znečistenie vôd z povrchového odtoku vypúšťaných za jún 2025
do recipientu Laborec cez určený merný profil

dátum	pH	CHSK _{Cr}	Formaldehyd	Fenolový index	N-NH ₄ ⁺	RL _{550°C}	NEL _{UV}	P _{celkový}	N _{celkový}	PCB _{suma}
		<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>mg/l</i>	<i>µg/l</i>
limit	6 - 9	35	0,05	0,02	1	640	0,1	0,4	9	<0,1
11.6.2025	7,65	7,90	<0,05	<0,005	0,340	284	<0,1	<0,05	1,87	<0,0140
18.6.2025	7,66	<5,0	<0,05	<0,005	0,226	248	<0,1	<0,05	1,27	<0,00730